


Fwd: Re: Pedido de esclarecimento Tomada de Preço nº 10/2022

 **De** <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para <sander@snconstrucoes.com.br>
Data 2022-11-16 16:33

Boa tarde Prezados!!!

Segue abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente
Ailson Rodrigues de Carvalho
Presidente da CPL
PMSPA

----- Mensagem original -----
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento Tomada de Preço nº 10/2022
Data: 2022-11-16 15:32
De: Secretaria Infraestrutura <infraestrutura@semedspa.rj.gov.br>
Para: compras@pmspa.rj.gov.br

Prezados, em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa SN Construções e Serviços Ltda, informamos que os atestados de capacidade técnica que contenham itens de piso granilite ou granitina atendem ao item de relevância técnica piso marmorite.

Att,

Márcio Alexandre Lima Vasconcelos
Arquiteto - Matrícula 39301
DINFRA SEMED

Em qua., 16 de nov. de 2022 às 15:18, <compras@pmspa.rj.gov.br> escreveu:

A
Secretaria Municipal de Educação
A/C Setor de Engenharia/Infraestrutura

Prezados,

Solicitamos resposta o quanto antes ao pedido de esclarecimento para empresa SN Construções e Serviços Ltda.

att,

Ailson Rodrigues de Carvalho
Presidente CPL

----- Mensagem original -----
Assunto: Pedido de esclarecimento Tomada de Preço nº 10/2022
Data: 2022-11-16 13:05
De: sander@snconstrucoes.com.br
Para: compras@pmspa.rj.gov.br

A Comissão de Licitação

Pedido de esclarecimento, referente a Tomada de Preços nº 10/2022
Processo nº 7196/2021.

Quanto ao item b) Item 6.2.2 do Edital na parte 9.3.4.22 da
Qualificação Técnica.

Item-6.2.2- piso de marmorite, compreendendo: a) lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4;
b) camada de marmorite, com 1cm de espessura, feita com granalha nº 1 branca e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos, exclusive junta;

Tal descrição acima de acordo com as planilhas SINOP utilizada no orçamento apresentado.

13.380.0010-A

PISO DE MARMORITE,COMPREENENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE

ESPESSUR A
MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE
MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO
NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3
POLIMENTOS
MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

Exemplo abaixo especificação da tabela SINAP.

SINAPI
104162
PISO
0118
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS
JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

Visto que a granulometria dos materiais serem as mesmas, somente
divergindo no final entre as tonalidades mais branco ou mais para o
preto, dependendo das quantidades aplicadas, isso não altera em nada
tecnicamente a execução do serviços do piso ser em marmorite ou
granitina, exposto isso o atestado de capacidade técnica com piso em
granitina atenderia plenamente ao solicitado no Edital?

Atenciosamente,

Sander Araujo
SN Construções e Serviços Ltda