


RES: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903 (A/C de Michel Cavalcante)**De :** cultura@pmspa.rj.gov.br

qua., 18 de dez. de 2024 15:33

Assunto : RES: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903 (A/C de Michel Cavalcante) 4 anexos**Para :** compras@pmspa.rj.gov.br

Prezados

Em respostas as solicitações temos:

1 – Trabalhamos com o percentual mínimo de 20%, sendo que neste primeiro momento temos interesse da contratação total, entretanto, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

2 e 3 – Segue o escopo indicado para o processo:

Testes de Funcionamento: Realizar testes de funcionamento da bomba para verificar se ela opera conforme as especificações e se responde corretamente aos comandos de ativação.

Limpeza: Limpar todos os componentes da bomba, incluindo as pás do impulsor, o motor elétrico, os componentes hidráulicos e as tubulações de entrada e saída.

Verificação de Alinhamento: Verificar o alinhamento correto entre o motor e a bomba para evitar vibrações excessivas e desgaste prematuro.

Lubrificação: Lubrificar rolamentos, buchas e outras partes móveis conforme as recomendações do fabricante.

Teste de Vazamento: Realizar testes de vazamento nas conexões e juntas da bomba para garantir que não haja vazamentos de água ou fluido de combate a incêndio.

Teste de Pressão: Testar a pressão gerada pela bomba para garantir que ela esteja operando na capacidade especificada.

Verificação de Ruídos Anormais: Escutar a bomba durante a operação para identificar ruídos anormais que possam indicar problemas.

Teste de Partida de Emergência: Verificar a capacidade da bomba de iniciar automaticamente em caso de falta de energia elétrica.

Documentação: Manter registros detalhados de todas as atividades de manutenção realizadas, incluindo datas, resultados dos testes e eventuais problemas identificados.

Portanto, acredito que o escopo apresentado pela empresa atenda todas nossas solicitações.

4 e 5 – Segue o escopo indicado ao processo:

Inspeção Visual:

Verificação regular da aparência geral da mangueira, procurando por danos visíveis, como cortes, rasgos, desgastes ou ressecamento.

Verificação dos acoplamentos e conexões para garantir que estejam bem conectados e não apresentem vazamentos.

Teste de Pressão:

Realização de testes hidrostáticos para garantir que a mangueira possa suportar a pressão necessária durante o uso.

O teste hidrostático envolve o enchimento da mangueira com água e a aplicação de pressão controlada para verificar vazamentos ou fraquezas.

Limpeza:

Remoção de sujeira, poeira e detritos da superfície da mangueira.

Limpeza de conexões e acoplamentos para garantir que não haja obstruções.

Lubrificação:

Aplicação de lubrificante adequado nas roscas e vedantes das conexões para evitar o desgaste prematuro e facilitar a montagem e desmontagem.

Substituição de Peças Danificadas:

Caso sejam identificados danos significativos na mangueira, acoplamentos, conexões ou bocais, é necessário substituir as peças danificadas imediatamente.

Etiquetagem e Documentação:

Etiquetagem das mangueiras de incêndio com informações de data de inspeção, resultados de testes e outros detalhes relevantes.

Manutenção de registros detalhados de todas as atividades de manutenção realizadas.

Treinamento:

Fornecimento de treinamento para pessoal responsável pela utilização e manutenção das mangueiras de incêndio, incluindo como verificar sua condição e como usá-las corretamente em situações de emergência.

É importante destacar que a manutenção da mangueira de incêndio deve ser realizada de acordo com regulamentos e normas de segurança específicos do local, do tipo de mangueira e das autoridades competentes. A frequência das inspeções e testes pode variar, mas geralmente são realizados anualmente ou conforme orientações específicas.

A manutenção adequada das mangueiras de incêndio é fundamental para garantir que elas funcionem eficazmente quando necessário, ajudando a proteger vidas e propriedades em caso de incêndio. Portanto, é essencial que esses serviços sejam realizados por profissionais qualificados e em conformidade com as diretrizes relevantes.

Acredito que o escopo indicado atenda.









6 – São dois hidrantes de parede, com mangueira de 17 metros com bitola 2, 1/2”.

7 - Os valores foram obtidos na fase cotação.

8 – Segue uma foto da especificação das placas solicitadas.

• Placas de Sinalização:

Nomenclatura	Simbologia	Código	Quantidade
Indica que é proibido fumar			12
Indica que é proibido o uso de elevadores em caso de incêndio			02
Indica risco de incêndio			03
Localização da direção de uma saída de emergência – à direita			08
Localização da direção de uma saída de emergência – à esquerda			08
Indica a saída de emergência			08
Indica o sentido de fuga no interior das escadas – à direita			02
Indica o sentido de fuga no interior das escadas – à esquerda			02
Indica saída de emergência			07

			
Indica o pavimento			02
Indica a localização da casa de máquinas de incêndio			02
Indica a localização dos extintores			15

Desde já!
Agradecemos.
Respeitosamente,



Augusto César da Silveira Azevedo

Assessor Administrativo de Cultura

Telefone: (22) 2625-5167

Celular: (22) 99740-0014

Email: adm.culturaspa@gmail.com

Av. Francisco Coelho Pereira, nº255
Centro – São Pedro da Aldeia – RJ

www.cultura.pmspa.rj.gov.br

www.pmspa.rj.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA

GOVERNO MUNICIPAL
São Pedro da Aldeia
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

De: compras@pmspa.rj.gov.br <compras@pmspa.rj.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2024 09:07

Para: cultura@pmspa.rj.gov.br

Assunto: Fwd: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903 (A/C de Michel Cavalcante)

Prezados,

Segue **pedido de esclarecimento** formulado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, cujo objeto é " Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa visando ao futuro e eventual fornecimento de novos extintores, placas indicativas de segurança e seus acessórios, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), incluído os serviços de instalações completos para suprir as necessidades das 12 (doze) Secretarias requisitantes, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos. "

Atenciosamente,

Vinicius Marinho
PMSPA

De: "sesorp" <sesorp@pmspa.rj.gov.br>

Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 16:49:10

Assunto: Re: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903 (A/C de Michel Cavalcante)

Boa tarde!

Venho por meio deste informar que esta Secretaria acredita que tais especificações estejam de acordo com a estrutura do Teatro Municipal, dessa forma solicitamos que o pedido de esclarecimento seja remetido à Secretaria Municipal de Cultura.

Att,

Sulamita Silva Batista
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

De: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Para: "sesorp" <sesorp@pmspa.rj.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 16:40:19

Assunto: Fwd: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903 (A/C de Michel Cavalcante)

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 90053/2024, cujo objeto é " Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa visando ao futuro e eventual fornecimento de novos extintores, placas indicativas de segurança e seus acessórios, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), incluído os serviços de instalações completos para suprir as necessidades das 12 (doze) Secretarias requisitantes, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos. "

Atenciosamente,

Vinicius Marinho
PMSPA

De: licitacao2@cmcouto.com.br

Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Cc: "Rafael Nascimento" <coordenacao.comercial@cmcouto.com.br>, "Daniele Sanchez" <dsanchez.prestador@cmcouto.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 14:10:12

Assunto: REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903

Boa tarde!

Seguem as dúvidas:

1- Qual o percentual mínimo de contratação? Ou seja, quantos por cento da quantidade informada temos certeza que será contratado no contrato?

2- Não existe em nenhum documento, informações mínimas de escopo para cotarmos o item "manutenção de bomba de incêndio". Deverá ser informado qual escopo necessário para este serviço.

3- Apresentamos a seguir o nosso escopo sugerido para atender ao item "manutenção de bomba de incêndio" e a contratante/ pregoeiro deverá confirmar se o escopo apresentado atende ao contrato.

Entende-se "manutenção de bomba de incêndio" o escopo de serviço para INSPEÇÃO ANUAL EM CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO (CMI), contemplando:

- Teste de pressurização das bombas e seus automatismos;
- Verificação se há queda de pressão no conjunto de pressurização com verificação das pressões estáticas e dinâmicas;
- Verificação das válvulas de bloqueio e retenção da CMI;
- Verificação do quadro de comando do painel elétrico colocando o sistema em repouso e retornando no automático;
- Verificação do funcionamento dos pressostatos e manômetros;
- Verificação do alarme elétrico;
- Verificação do estado de conservação da tubulação aparente no interior da CMI para identificação de pontos de corrosão.
- Emissão de relatório com os dados do teste, verificações realizadas e a identificação das irregularidades encontradas.

Nota: Caso identificado alguma irregularidade, será apresentado proposta a parte para a correção/adequação da CMI.

4- Não existe em nenhum documento, informações mínimas de escopo para cotarmos o item "manutenção de mangueira de incêndio". Entendemos como "manutenção de mangueira de incêndio" o serviço de TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO. Por gentileza confirmar.

5- Para cotarmos o item "TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS", deverá ser informado a quantidade de mangueiras, o tipo, comprimento e bitola das mesmas. Caso não informado, será orçado o teste hidrostático em mangueiras de 1.1/2" x 15m.

6- A quantidade de manutenção de mangueiras informado (2) parece equivocada, visto que nunca vai existir somente 1 ponto de hidrante em uma edificação. Precisamos que seja confirmado que existe a necessidade de manutenção somente de 2 mangueiras.

7- O valor informado para manutenção de mangueira também parece equivocado, visto que o valor médio de um teste hidrostático em mangueiras, fica em torno de 20 a 30 reais. Precisamos que seja informado o que foi orçado neste item com o valor de R\$ 304,42, visto que não foi mencionado este serviço em nenhum documento ou escopo.

8- No edital foi mencionado que todas as placas de sinalização precisam ser em tamanho A3, ou seja, com dimensões 29,7 x 42 cm. Os valores apresentados de 14, 15 e 26 reais são valores de mercado praticados para placas de sinalização com medidas padrões e dimensões bem menores, como por exemplo 15x15 cm, 12x24 ou 20x20cm. Levando em consideração a norma técnica correspondente, placas de sinalização com essas dimensões de 29,7 x 42 seriam para visualizá-las a uma distância de 15 a 22 metros, como em

grandes galpões industriais; sendo ainda 29,7 x 42cm uma medida fora de padrão segundo NBR. Precisamos que seja confirmado o tamanho das placas que deve ser orçado.

No aguardo dos esclarecimentos. Qualquer dúvida estou à disposição.




Atenciosamente,

Debora Barbosa



Rua São Jorge, 155 – Vila São Luis
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25086-110
Tel.: 55 21 3658-9100

www.cmcouto.com.br



De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR) 2018/13709, temos o dever legal de proteger todas as informações que coletamos de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos podem ser privilegiados ou confidenciais e destinados ao uso exclusivo do destinatário original. Se você recebeu este e-mail por engano, avise o remetente imediatamente e exclua o e-mail, incluindo o esvaziamento da caixa de e-mail excluída. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme a legislação vigente. Under the General Law on Protection of Personal Data (LGPD) (BR) 2018/13709, we have a legal duty to protect any information we collect from you. Information contained in this email and any attachments may be privileged or confidential and intended for the exclusive use of the original recipient. If you have received this email by mistake, please advise the sender immediately and delete the email, including emptying your deleted email box. Any use, copying or disclosure of the information contained therein, in whole or in part, is prohibited and will be treated in accordance with current legislation.

Resposta – Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 90053/2024 UASG 985903

Em resposta ao questionamento sobre o valor do Item 8 – Manutenção de Mangueira de Incêndio, informamos que o preço apresentado foi baseado em três fontes de consulta, incluindo o NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA (Banco de Preços), que indicou o valor de R\$ 250,00. Este preço reflete as condições de mercado e as especificações do edital.

São Pedro da Aldeia, 19 de dezembro de 2024.



Rafael dos Santos Oliveira
Comissão Especial de Captação de Preços
Assessor Adjunto
Mat. 37903

Rafael Santos Oliveira
Licitações, Contratos e Convênios
PMSPA - Mat. 37903